

Na temelju članka 48., stavka 1., točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 47. stavka 3, točke 1. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/09, 7/11 i 4/12 i 7/13), donosim

Z A K L J U Č A K

Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za Grad Vukovar i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Za izvjestitelja po ovom prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća određuje se referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu zaštitu Branko Šekuljica.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA:214-01/14-01/5
URBROJ: 2196/01-02-15-56
Vukovar, 12. ožujka 2015. godine

GRADONAČELNIK:

Ivan Penava, prof.



Ivan Penava

ph
✓

Na temelju članka 32., točke 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11 i 4/12 i 7/13) Gradsko vijeće Grada Vukovara na _____ sjednici, održanoj _____, donosi

ODLUKU

I

Usvaja se Procjena ugroženosti od požara za područje grada Vukovara i Plan zaštite od požara za područje grada Vukovara .

II

Ovo rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:214-01/14-01/5
URBROJ: 2196/01-02-15-57
Vukovar, _____ 2015. godine

Predsjednik Gradskog vijeća:
Igor Gavrić, mag.ing.

VATROGASNA ZAJEDNICA
ŽUPANIJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE
VINKOVCI

S 7,

Trg B. J. Šokčevića 14

Broj : 03/15

Datum, 05.03.2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

PREDMET: Mišljenje na reviziju Procjene ugroženosti od požara,
vezano za organizaciju vatrogasne djelatnosti;
vezano za Vaš zahtjev klasa: 214-01/14-01/5,
ur.broj: 2196/01-02-15-55 od 04.03.2015. god.

Temeljem Vašeg zahtjeva klasa: 214-01/14-01/5, ur. broj: 2196/01-02/15-55 od 04. ožujka 2015. godine i dostavljene Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za grad Vukovar koje je izradio Zavod za unapređivanje i sigurnost d.d. Osijek obavljen je uvid u iste.

Temeljem naprijed navedenog a sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o zaštiti od požara N.N. 92/10. daje se pozitivno prethodno mišljenje na Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za grad Vukovar.

O tome obavijest:

1. Naslov
2. Arhiva

Kontakt osoba:
Antun Jelić, ing. ZOP-a
Telefon: 032/331-880
Mobitel: 091 794 0843

PREDSJEDNIK VZŽ

Antun Jelić, ing. ZOP-a



OBRAZLOŽENJE

Grad Vukovar je u obvezi svakih pet godina izraditi i ažurirati Procjenu ugroženosti od požara i uskladiti Plan zaštite od požara za svoje područje, sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10).

Izrada Procjene ugroženosti i Plan zaštite od požara je povjereni Zavodu za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek, koji ima ovlast za izradu dokumenata iz protupožarne zaštite. Procjena i Plan zaštite od požara su izrađeni na osnovu prispjelih podataka od pravnih osoba. Ovom prilikom radi velikog pisanog materijala i većeg broja izrađenih karata materijale koji se odnose na sam izgled Procjene i Plan zaštite od požara dobili ste na pripadajućem CD-u na kojem se nalazi navedeno.

Sukladno članku 13. Stavak 3. Zakona o zaštiti od požara (N.N. broj 92/10) zatražili smo od požara i Plan zaštite od požara za područje Grada Vukovara koji se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti kroz minimalna mjerila dana posebnim propisima kojim se uređuje područje vatrogasna. Vatrogasna zajednica je dala pozitivno prethodno mišljenje na Procjenu ugroženosti od požara za Grad Vukovar.

Isto tako kontaktirali smo Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Vukovarsko-srijemsku, inspektorat unutarnjih poslova, da nam daju prethodno mišljenje i suglasnost na Procjenu ugroženosti od požara za područje Grada Vukovara. Usmeni odgovor voditelja inspektorata policijske uprave Vukovarsko-srijemske gospodina Mate Žulija je da nam u ovom slučaju ne treba suglasnost jer se ne radi o suštinskim izmjenama, a zadnji put su nam dali suglasnost prilikom donošenja prethodne procjene u 2009. godini i može se smatrati radi malih izmjena da ista postoji i da nam neće davati novu suglasnost.

U Procjeni i Planu zaštite od požara je vidljivo da je Grad Vukovar jedno vatrogasno područje i da JVP može intervenirati do svih građevina u predviđenom roku. Isto tako iz procjene je vidljivo da je JVP Vukovar formacije VRSTA 3 i da je potrebno opremiti sukladno članku 17. Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojb i na teritoriju RH i prema odredbama Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstva vatrogasnih postrojb. Uvažavajući navedene činjenice može se konstatirati da u ovom trenutku JVP može spašavati na visini do 32 metra, a morala bi se voditi posebna pažnja kod spašavanja na višim visinama (vozilo za spašavanje s visine dohвата 50 m). Kada je u pitanju broj operativnih vatrogasaca predviđa se da i JVP Vukovar mora imati najmanje 41 operativna vatrogasca s 3 vozača u smjeni.

Pravne osobe na području Grada Vukovara trebaju svoje obveze uskladiti sa Zakonom o zaštiti od požara. Posebno je neophodno da distributer vode Vodovod Grada Vukovara nastavi poslove na ažuriranju podataka i stanju hidrantske mreže iako je to i do sada redovito činio. Na samom kraju potrebno je konstatirati da dostignuta razina zaštite od požara još uvijek ne zadovoljava u potpunosti, pa je potrebno u što kraćem roku, odnosno prema mogućnostima Grada Vukovara otkloniti utvrđene nedostatke navedene u Procjeni čime bi se zaštita od požara na cijelom području Grada Vukovara dovela na zadovoljavajuću razinu.